

Утверждаю

Директор МБУ ДО ЦДТ


Н.Н.Боровихина

23.09.2015 г.



Паспорт

доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг в сфере образования

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ->
Пути движения (коридор/холл)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1	К	О	С	Г				
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)					не менее 25 м			
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж			
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О	С		не менее 1 ед. на этаж			
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			С		не более 10 см.			
	-Тактильная полоса			С		Наличие			
	-Ширина коридора менее 150 см.						Да		
	-Наличие разворотных площадок					наличие			
	-Разворотная площадка								
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см			

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические

Раздел № помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	К	О	С	Г				
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	60		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О			не менее 1 ед.	0		
	-Кабины								
	-Габариты					не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина	К				не менее 180 см			
	-минимальная ширина	К				не менее 165 см			
	-Закрытые кабины					наличие			
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см			
	-ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см			
	-Знак доступности кабины	К	О	С		наличие			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			
	-глубина	К				не менее 120 см			
	-ширина	К				не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие			

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	П				
1	2	3				4	5	6	7
	-опорные поручни	К	О			наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			С		30 см			
	-Раковина					наличие	Да		
	-высота раковины	К	О			75-85 см	75		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К				не менее 130 см	0		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	К				не менее 85 см	0		
	-опорный поручень	К				наличие	Нет		
	Санузел отдельный №2	К	О	С	П				
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	60		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О			не менее 1 ед.	0		
	-Кабины								
	-Габариты					не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина	К				не менее 180 см			
	-минимальная ширина	К				не менее 165 см			
	-Закрытые кабины					наличие			
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см			
	-ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см			
	-Знак доступности кабины	К	О	С		наличие			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	-глубина	К				не менее 120 см			
	-ширина	К				не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие			
	-опорные поручни	К	О			наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			С		30 см			
	-Раковина					наличие	Да		
	-высота раковины	К	О			75-85 см	75		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К				не менее 130 см	0		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	К				не менее 85 см	0		
	-опорный поручень	К				наличие			

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Прочие помещения №1	К	О	С	Г				
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	60		
	-Подходы к оборудованию и мебели	К	О			не менее 90 см	90		
	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	К				не менее 120 см	120		
	-Ширина пути движения в чистоте								
	-При движении кресла-коляски в одном направлении	К	О			не менее 150 см	120		
	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	О			не менее 120 см	100		

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Средства информации и

Раздел № телекоммуникации -> Средства информации
и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К		С	Г	наличие	Нет		
	-Надписи	К		С	Г	наличие			
	-высота прописных букв			С		не менее 2 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С	Г	не более 160 см			
	-Указатели, пиктограммы, название стендов			С		наличие			
	-высота символов			С		не менее 7,5 см			
	-освещенность			С		наличие			
	-размещение на высоте	К		С		не более 200 см			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	Речевые информаторы и маяки			С		наличие	Нет		
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			С		наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			С	Г	наличие	Нет		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			С		наличие	Нет		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие			
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			С		наличие			
	-на кнопках управления лифта			С		наличие			
	-на поручнях лестниц			С		наличие			

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	Ф	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	-размещение на высоте			С		130-140 см			
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)					наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)					не менее 1 шт.	0		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами					не менее 1 шт.	0		

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

Раздел №

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Вход на территорию №1	К	О	С	Г				
	-Знак доступности учреждения	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание								
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			С		наличие	Да		
	-места отдыха: через 200 м		О			наличие	Не требуется		Путь к зданию бм.
	-указатели направления движения	К	О		Г	наличие	Нет	Организационные решения	
	-ширина полосы движения	К	О			не менее 180 см	6		
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С		не менее 90 см	3		

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №3	К	О	С	Г				
	-Габариты зоны сидения, глубина	К				не менее 120 см	0		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	60		
	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	0		
	-ширина	К				не менее 150 см	0		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	60		
	Обслуживание в кабинете №1	К	О	С	Г				
	-Габариты зоны сидения, глубина	К				не менее 120 см	0		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	120		
	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	0		
	-ширина	К				не менее 150 см	0		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	60		
	Обслуживание в кабинете №2	К	О	С	Г				
	-Габариты зоны сидения, глубина	К				не менее 120 см	0		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	-Дверной проём					.			
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	120		
	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	0		
	-ширина	К				не менее 150 см	0		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	60		

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание
(крыльцо, тамбур, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	6		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	6		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	130		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	120		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С		наличие	Да		
	-Габариты площадки					не менее 220x220 см			
	-глубина	К				не менее 220 см	220		
	-ширина	К				не менее 220 см	220		
	-Навес	К	О	С		наличие	Да		
	-Нескользякое покрытие	К	О	С		наличие	Да		
	Лестница наружная					наличие			
	-Высота ступеней и ширина проступи					15x30			
	-Высота подъема ступеней		О	С		не более 15 см.	15		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		О	С		Соблюдается	Да		
	-Ширина проступи		О	С		не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень			С		наличие	Да		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	П				
1	2	3				4	5	6	7
	-последняя ступень			С		наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие		О	С		наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон		О	С		наличие	Да		
	-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С		не менее 30 см	100		
	-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С		не менее 30 см	100		
	-на высоте		О	С		85-95 см	90		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			С		наличие	Нет		
	-вверху (ширина)			С		60 см			
	-внизу (ширина)			С		60 см			
	Наличие наружного подъемника					наличие	Нет		
	-подъемник вертикальный (В)					наличие			
	-подъемник наклонный (Н)					наличие			
	Пандус переносной	К	О			наличие	Нет		
	Тамбур	К				наличие	Нет		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина	К				не менее 220 см			
	-ширина	К				не менее 180 см			
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см			
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
	-двери распашные (Р)					признак			
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см			

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	К	О	С	Г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	К	О	С	Г		Нет		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	<input type="checkbox"/> -Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Да		
	<input type="checkbox"/> -Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах №1	К	О	С	Г				
	<input type="checkbox"/> -Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в отдельном ряду, выходящим на самостоятельный путь эвакуации	К	О	С	Г	да	Нет		
	Наличие трибун						Нет		
	<input type="checkbox"/> -Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет		
	<input type="checkbox"/> -Пожаробезопасная зона на путях эвакуации								
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	<input type="checkbox"/> -Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Да		

Обследование № 22

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	К	О	С	Г				
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	05.02.2018		
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	90		
	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				Г	не менее 1 шт	0		
	-Площадь зала на 1 место	К				1,8 кв м на 1 место	0		
	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	К				наличие	Нет		
	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	К				не менее 1%	0		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	0		

